

令和2年度 南光地区 南部簡易水道 平松

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
採水日	-	-	2020/4/15	2020/5/20	2020/6/17												
水温	-	-	13.8	19.5	22.5										13.8	22.5	18.6
気温	-	-	14.5	21.0	24.5										14.5	24.5	20.0
1 一般細菌	100集落/ml以下	整数表示	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	検出されたいこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満															
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満															
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満															
10 シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満															
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満															
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満															
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満															
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満															
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満															
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満															
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満															
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
25 ジフロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満															
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満															
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満															
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満															
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満															
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満															
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	7.8	8.3	8.1										7.8	8.3	8.1
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満															
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L未満															
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満															
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0.00001mg/L未満															
43 2-MIB	0.0001mg/L以下	0.00001mg/L未満															
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満															
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満															
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.5	0.7	0.4										0.4	0.7	0.5
47 pH値	5.8以上8.6以下	---	7.23	7.08	7.32										7.08	7.32	7.21
48 味	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
49 臭気	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
50 色度	5度以下	1度未満	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.2	0.3	0.5										0.2	0.5	1未満

令和2年度 南光地区 南部簡易水道 宝蔵寺

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
採水日	-	-	2020/4/15	2020/5/20	2020/6/17												
水温	-	-	13.6	20.5	24.2										13.6	24.2	19.4
気温	-	-	11.0	19.0	24.5										11.0	24.5	18.2
1 一般細菌	100集落/ml以下	整数表示	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	検出されたいこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満															
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満															
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満															
10 シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満															
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満															
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満															
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満															
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満															
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満															
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満															
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満															
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
25 ジフロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満															
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満															
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満															
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満															
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満															
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満															
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	8.0	8.4	8.2										8.0	8.4	8.2
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満															
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L未満															
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満															
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0.00001mg/L未満															
43 2-MIB	0.0001mg/L以下	0.00001mg/L未満															
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満															
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満															
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.7	0.5	0.6										0.5	0.7	0.6
47 pH値	5.8以上8.6以下	---	7.25	7.19	7.25										7.19	7.25	7.23
48 味	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
49 臭気	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
50 色度	5度以下	1度未満	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1	0.2	0.3										0.1	0.3	1未満

令和2年度 南光地区 南部簡易水道 丸尾

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
採水日	-	-	2020/4/15	2020/5/20	2020/6/17												
水温	-	-	13.8	20.0	22.5										13.8	22.5	18.8
気温	-	-	13.0	20.0	19.0										13.0	20.0	17.3
1 一般細菌	100集落/ml以下	整数表示	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満			0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満			0.39										0.39	0.39	0.39
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満			0.06										0.06	0.06	0.06
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満			0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満			0.21										0.21	0.21	0.21
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満			0.023										0.023	0.023	0.023
24 シクロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満			0.027										0.027	0.027	0.027
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満			0.007										0.007	0.007	0.007
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満			0.004										0.004	0.004	0.004
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満			0.04										0.04	0.04	0.04
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満			0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満			7.9										7.9	7.9	7.9
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	8.4	9.3	9.2										8.4	9.3	9.0
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満			26										26	26	26
40 蒸気残留物	500mg/L以下	20mg/L未満			62										62	62	62
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満			0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満			0.000008										0.000008	0.000008	0.000008
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満			0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満			0.6										0.6	0.6	0.5
47 pH値	5.8以上8.6以下	---	7.37	7.34	7.50										7.34	7.50	7.40
48 味	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
49 臭気	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
50 色度	5度以下	1度未満			1未満										1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.4	0.2	0.2										0.2	0.4	1未満

令和2年度 南光地区 北部簡易水道 上三河

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
採水日	-	-	2020/4/15	2020/5/20	2020/6/17												
水温	-	-	11.0	20.0	23.5										11.0	23.5	18.2
気温	-	-	14.0	20.0	25.0										14.0	25.0	19.7
1 一般細菌	100集落/ml以下	整数表示	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	検出されたいこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満															
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満															
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満															
10 シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満															
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満															
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満															
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満															
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満															
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満															
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満															
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満															
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
25 ジフロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満															
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満															
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満															
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満															
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満															
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満															
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	7.2	7.5	7.2										7.2	7.5	7.3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満															
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L未満															
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満															
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満															
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満															
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.4	0.4	0.3										0.3	0.4	0.4
47 pH値	5.8以上8.6以下	---	7.16	7.19	7.14										7.14	7.19	7.16
48 味	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
49 臭気	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
50 色度	5度以下	1度未満	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.4	0.3	0.4										0.3	0.4	1未満

令和2年度 南光地区 北部簡易水道 下三河

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
採水日	-	-	2020/4/15	2020/5/20	2020/6/17												
水温	-	-	13.2	18.5	21.5										13.2	21.5	17.7
気温	-	-	13.5	21.5	26.0										13.5	26.0	20.3
1 一般細菌	100集落/ml以下	整数表示	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	検出されたいこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満															
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満															
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満															
10 シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満															
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満															
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満															
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満															
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満															
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満															
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
21 揮発酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満															
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満															
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
25 ジフロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満															
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満															
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満															
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満															
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満															
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満															
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	7.3	7.6	7.2										7.2	7.6	7.4
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満															
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L未満															
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満															
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満															
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満															
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3	0.4	0.4										0.3	0.4	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	---	7.18	7.13	7.08										7.08	7.18	7.13
48 味	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
49 臭気	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
50 色度	5度以下	1度未満	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.3	0.4	0.4										0.3	0.4	0.4

令和2年度 南光地区 北部簡易水道 西徳久

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
採水日	-	-	2020/4/15	2020/5/20	2020/6/17												
水温	-	-	12.0	18.0	21.5										12.0	21.5	17.2
気温	-	-	16.0	20.5	27.0										16.0	27.0	21.2
1 一般細菌	100集落/ml以下	整数表示	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	検出されたいこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満			0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満			0.42										0.42	0.42	0.42
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満			0.05未満										0.05未満	0.05未満	0.05未満
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満			0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満			0.07										0.07	0.07	0.07
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満			0.013										0.013	0.013	0.013
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
25 ジフロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
26 異素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満			0.016										0.016	0.016	0.016
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満			0.005										0.005	0.005	0.01
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満			0.003										0.003	0.003	0.003
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満			0.02										0.02	0.02	0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満			0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満			6.1										6.1	6.1	6.1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	7.7	8.0	7.2										7.2	8.0	7.6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満			18										18	18	18
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L未満			43										43	43	43
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満			0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満			0.000006										0.000006	0.000006	0.000006
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満			0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満			0.3未満										0.3未満	0.5	0.4
47 pH値	5.8以上8.6以下	---			7.26										7.19	7.26	7.22
48 味	異常でないこと	---			異常なし												
49 臭気	異常でないこと	---			異常なし												
50 色度	5度以下	1度未満			1未満										1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度未満			0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.4	0.3	0.2										0.2	0.4	1未満

令和2年度 南光地区 北部簡易水道 船越

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
採水日	-	-	2020/4/15	2020/5/20	2020/6/17												
水温	-	-	10.8	14.5	16.0										10.8	16.0	13.8
気温	-	-	13.0	17.5	22.5										13.0	22.5	17.7
1 一般細菌	100集落/ml以下	整数表示	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	検出されたいこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満															
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満															
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満															
10 シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満															
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満															
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満															
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満															
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満															
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満															
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
21 揮発酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満															
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満															
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
25 ジフロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満															
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満															
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満															
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満															
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満															
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満															
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	7.4	7.7	7.0										7.0	7.7	7.4
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満															
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L未満															
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満															
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満															
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満															
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3	0.4	0.4										0.3	0.4	0.3667
47 pH値	5.8以上 8.6以下	---	7.23	7.12	7.09										7.09	7.23	7.15
48 味	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
49 臭気	異常でないこと	---	異常なし	異常なし	異常なし												
50 色度	5度以下	1度未満	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.4	0.2	0.3										0.2	0.4	1未満