令和4年度　三日月地区　三日月簡易水道　三日月

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
	採水日	－	－	2022/4/6	2022/5/11	2022/6/1	2022/7/6	2022/8/3	2022/9/7	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/5	2023/2/1	2023/3/1			
	水温	－	－	11.5	19.0	21.0	24.0	28.0	26.0	25.0	18.0	13.0	8.0	7.0	8.5	7.0	28.0	17.4
	気温	－	－	16.0	17.5	23.0	31.0	31.0	28.5	21.0	16.5	6.0	2.0	5.0	5.0	2.0	31.0	16.9
1	一般細菌	100集落/ml 以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満			0.93			0.96			0.71			0.84	0.71	0.96	0.86
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満			0.09			0.09			0.09			0.08	0.08	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1，4−ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満			0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満			0.002			0.002			0.001			0.001未満	0.001未満	0.002	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001			0.002			0.001			0.001	0.001	0.002	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満			0.005			0.007			0.004			0.002	0.002	0.007	0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満			0.002			0.003			0.002			0.001	0.001	0.003	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満			6.4			6.4			6.0			7.0	6.0	7.0	6.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	7.2	6.3	6.8	6.9	5.1	4.3	5.0	5.0	5.0	6.4	17.3	11.0	4.3	17.3	7.2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満			68			75			67			68	67	75	70
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L未満			98			102			96			91	91	102	97
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.4
47	PH値	5.8 以上 8.6 以下	−−−	7.77	7.78	7.64	7.81	7.66	7.81	7.84	7.70	7.94	7.71	7.82	7.96	7.64	7.96	7.79
48	味	異常でないこと	−−−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	−−−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度 以下	1度未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	1未満

令和4年度　三日月地区　三日月簡易水道　添谷

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
	採水日	－	－	2022/4/6	2022/5/11	2022/6/1	2022/7/6	2022/8/3	2022/9/7	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/5	2023/2/1	2023/3/1			
	水温	－	－	10.0	18.0	20.0	25.0	27.5	26.5	23.5	16.5	11.0	6.0	7.0	7.0	6.0	27.5	16.5
	気温	－	－	14.5	17.5	19.5	29.0	30.0	28.0	21.0	16.0	6.0	1.0	4.0	7.0	1.0	30.0	16.1
1	一般細菌	100集落/ml 以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満															
10	シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満															
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満															
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満															
15	1，4−ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満															
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満															
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満															
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満															
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満															
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	7.6	6.4	6.6	7.0	5.2	4.2	5.1	5.0	5.0	6.6	17.3	11.7	4.2	17.3	7.3
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満															
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L未満															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
43	2−MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満															
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満															
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.4
47	PH値	5.8 以上 8.6 以下	−−−	7.88	7.93	7.83	8.00	7.83	7.92	7.99	7.87	8.01	7.82	7.85	7.99	7.82	8.01	7.91
48	味	異常でないこと	−−−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	−−−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度 以下	1度未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	1未満

令和4年度　三日月地区　三日月簡易水道　真宗

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
	採水日	－	－	2022/4/6	2022/5/11	2022/6/1	2022/7/6	2022/8/3	2022/9/7	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/5	2023/2/1	2023/3/1			
	水温	－	－	12.5	20.5	22.5	26.0	30.0	27.5	25.5	18.0	11.0	6.0	5.5	8.0	5.5	30.0	17.8
	気温	－	－	16.0	18.0	17.5	29.0	34.0	28.0	21.0	17.0	8.0	3.0	6.0	11.5	3.0	34.0	17.4
1	一般細菌	100集落/ml 以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満															
10	シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満															
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満															
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満															
15	1，4−ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満															
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満															
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満															
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満															
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満															
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	7.5	6.3	6.7	7.0	5.2	4.2	5.1	5.0	5.1	6.5	17.0	11.2	4.2	17.0	7.2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満															
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L未満															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
43	2−MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満															
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満															
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.4
47	PH値	5.8 以上 8.6 以下	−−−	7.85	7.91	7.86	8.00	7.87	8.01	8.04	7.84	8.02	7.80	7.89	7.95	7.80	8.04	7.92
48	味	異常でないこと	−−−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	−−−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度 以下	1度未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	1未満

令和4年度　三日月地区　三日月簡易水道　久保

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
	採水日	－	－	2022/4/6	2022/5/11	2022/6/1	2022/7/6	2022/8/3	2022/9/7	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/5	2023/2/1	2023/3/1			
	水温	－	－	12.0	19.0	20.5	23.0	25.0	25.5	23.0	18.0	13.5	10.0	9.0	10.0	9.0	25.5	17.4
	気温	－	－	14.0	18.0	25.0	29.0	31.0	27.0	21.0	15.5	3.0	0.0	0.0	4.5	0.0	31.0	15.7
1	一般細菌	100集落/ml 以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満			1.55			1.22			1.29			1.62	1.22	1.62	1.42
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満			0.07			0.09			0.09			0.08	0.07	0.09	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1，4−ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満			0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.003			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.003	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.002	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01			0.01			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満			5.3			5.9			5.6			5.4	5.3	5.9	5.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	4.3	4.1	3.9	4.9	3.9	3.8	4.0	4.1	4.0	4.5	4.7	4.5	3.8	4.9	4.2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満			48			61			53			51	48	61	53
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L未満			76			88			83			76	76	88	81
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2−MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3
47	PH値	5.8 以上 8.6 以下	−−−	7.34	7.43	7.30	7.55	7.46	7.65	7.66	7.38	7.69	7.36	7.56	7.67	7.30	7.69	7.50
48	味	異常でないこと	−−−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	−−−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度 以下	1度未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	1未満

令和4年度　三日月地区　三日月簡易水道　西大畑

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
	採水日	－	－	2022/4/6	2022/5/11	2022/6/1	2022/7/6	2022/8/3	2022/9/7	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/5	2023/2/1	2023/3/1			
	水温	－	－	12.5	20.0	22.0	25.5	29.0	27.5	25.5	19.0	13.0	7.0	6.0	8.5	6.0	29.0	18.0
	気温	－	－	15.0	15.5	23.5	30.0	32.0	28.0	18.5	21.0	7.0	1.0	3.0	11.0	1.0	32.0	17.1
1	一般細菌	100集落/ml 以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満															
10	シアン化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L未満															
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満															
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L未満															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満															
15	1，4−ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L未満															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満															
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満															
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満															
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満															
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満															
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満															
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満															
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満															
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満															
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L未満															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L未満															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満															
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L未満	4.4	4.1	4.1	4.9	4.0	3.9	4.0	4.2	4.2	4.5	4.7	4.6	3.9	4.9	4.2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L未満															
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L未満															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満															
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満															
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	PH値	5.8 以上 8.6 以下	−−−	7.88	8.08	8.19	8.15	8.26	8.33	8.22	8.26	8.15	7.85	7.75	8.00	7.75	8.33	8.09
48	味	異常でないこと	−−−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	−−−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度 以下	1度未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度 以下	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.1mg/L未満	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	1未満